

Проверки контролирующих органов за 2023 год и их результаты

№ п/п	Наименование контролирующего органа	Дата выдачи и РН предписания или документа, на основании, которого проводилась проверка	Выявленные нарушения действующего законодательства, краткое содержание выданного предписания	Принятые меры для устранения
1	Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга	Представление об устранении нарушений законодательства в области антитеррористической защищенности и пожарной безопасности от 15.02.2023 №07-06-2023/24	Контрольно-надзорное мероприятие. Выявлены нарушения: - своевременно не проводятся работы по ремонту системы пожарной сигнализации; - запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	- подана заявка на проведение ремонта АПС - Установлены задвижки на дверях эвакуационных выходов
2	Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга	Представление об устранении нарушения действующего законодательства от 15.05.2023 №21-02-2023	Контрольно-надзорное мероприятие. Выявлены нарушения, связанные с отсутствием в отдельном кабинете ОБЖ необходимого оборудования в полном объеме.	- необходимое оснащение частично закуплено в 2023 году - дополнительные закупки планируются на 2024 год
3	Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга	Представление об устранении нарушения природоохранного законодательства от 16.11.2023 №07-02-2023/575	Контрольно-надзорное мероприятие. Выявленные нарушения: не пройдена подготовка представителями администрации в области охраны окружающей среды и экологической безопасности	- пройдено обучение директором школы и заместителем директора по АХР
4	Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу	Предписание от 20.11.2023 №Ю 78-02-05/27-761-2023	Контрольно-надзорное мероприятие. Выявленные нарушения: - обеденный зал оборудован стульями с дефектами и повреждениями покрытий; - во всех помещениях пищеблока требуется проведение ремонта,	- ремонт в помещениях пищеблока будет произведен в 2024 году - новая мебель в обеденный зал будет закуплена в 2024 году - наполняемость классов может быть снижена с 01.09.2024 года в связи с открытием новой школы - на обследование технического состояния

			<p>стены, полы, потолки имеют дефекты и повреждения;</p> <p>- площадь учебных кабинетов для учащихся 1к-1, 1к-2, 2-б, 2-в, 2-а, 2к-1, 2к-2, 3-а, 3-б, 3-г, 3к-1, 3к-2, 4-а,б,в,г, 5-а,5-б, 8-а,8-б,8-в классов составляет менее 2,5 м. кв. на одного обучающегося (при площади 56 м. кв. в классах по 30-34 человека);</p> <p>- не проведено обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не реже 1 раза в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, а также обследование отдельных систем приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением каждой группы помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые).</p>	<p>вентиляции подана заявка на 2024 год</p>
--	--	--	---	---